



## OBEC PŘÍŠOVICE

tel: 485 177 025, 482 728 014-5

e-mail: prisovice @iol.cz

www.prisovice.cz

č.j.: 677/2016/OU/254

### DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

analogicky dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákon)

**v rámci veřejné zakázky malého rozsahu**

### VÝMĚNA OKEN A ZMĚNA VSTUPU DO OBJEKTU SOKOLOVNY ČP. 145 V PŘÍŠOVICÍCH

Vážení,

dne 09.08.2016 obdržel zadavatel od jednoho uchazeče prostřednictvím elektronické pošty dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. Analogicky dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou) včetně odpovědi.

#### **Dotaz č. 1**

*Požadujete hliníkové dveře se součinitelem prostupu tepla  $U_d=1,2$ ? (s trojsklem). Nebo je postačující hodnota  $U_d=1,4$  s dvojsklem?*

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

U všech venkovních dveří je nutné dodržet součinitel prostupu tepla  $U_d = 1,2$  (jak u plastových tak i u hliníkových). Hodnota  $U_d = 1,4$  není postačující.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí ve čtvrtek 01.09.2016 v 16:00 hodin.**

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoliv předání k poštovnímu doručení).

V Příšovicích dne 10.08.2016

Ing. František Drbohlav  
starosta