

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ V PŘÍŠOVICÍCH, ČP.178, TURNOV

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - VÝPIS MATERIÁLU

1.NP

- Radiální ventilátor včetně přetlakové klapky (výkon 700m3/hod., jednofázový)	1ks
- Talířový ventil stropní odsávací DN125	5ks
- Talířový ventil stěnový	2ks
- Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu sk.I SPIRO DN 100-160 /20%tvarovek	11,0bm
- Vzduchotechnické ohebné potrubí Aluflex DN 125 /20%tvarovek	2,0bm
- Jímač kondenzátu na stoupacím potrubí včetně dopojení na kanalizaci	1ks
- Ukončovací výdechová hlavice nad střechu	1ks
- Tepelná izolace tl.40mm z minerální vaty s AL. Folií	2,0m2
- Spojovací, těsnící a montážní materiál	12kg

2.NP

- Ventilátor včetně přetlakové klapky (výkon 700m3/hod., jednofázový)	1ks
- Talířový ventil stropní odsávací DN125	3ks
- Talířový ventil stěnový	2ks
- Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu sk.I SPIRO DN 100-160 /20%tvarovek	7,5bm
- Vzduchotechnické ohebné potrubí Aluflex DN 125 /20%tvarovek	1,5bm
- Jímač kondenzátu na stoupacím potrubí včetně dopojení na kanalizaci	1ks
- Ukončovací výdechová hlavice nad střechu	1ks
- Tepelná izolace tl.40mm z minerální vaty s AL. Folií	2,0m2
- Spojovací, těsnící a montážní materiál	12kg

Součástí nabídkové ceny bude i montáž zařízení!

Potrubí SPIRO lze nahradit flexibilním hadicovým potrubím (např. ALUFLEX, SONOFLEX))